УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий
МБДОУ «Детский сад №181» г.о. Самара

_____/Соломонова Ольга Валерьевна
подпись Ф.И.О.
«_____ » _____ 20 __ г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № б/н от « 11 » марта 2021г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 181 городского округа Самара
(полное юридическое наименование объекта)
443091, г. Самара, проспект Карла Маркса, 392, тел. 956-92-38, факс 956-47-89 , ds181sam@mail.ru
Заведующий МБДОУ № 181- Соломонова Ольга Валерьевна
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта г. Самара

2. Ведомственная принадлежность Администрация городского округа Самара

3. Вид деятельности муниципальное управление, дошкольное образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная)

5. Объем предоставляемых услуг 220 /296

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта отдельно стоящее здание, 2 этажа, детский сад занимает 2 этажа, железо – бетонные блоки, лестницы бетонные

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов 8 входов, 1- центральный вход, 6- групповых, 1-пищеблок

8. Год постройки 1977год

9. Год последней реконструкции нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		150	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		Автобус № 70,23,37,6.остановка « Кинотеатр Самара»	
Наличие переходов на пути следования от остановки		есть	
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	есть	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	есть	Поручни на пандусах	нет

№ помещений	Наименование элементов объекта	Норматив доступности,	Фактическая	Категории инвали дов*	Рекомендуемые мероприятия по	Примечание

по плану БТИ		установленный для инвалидов	величина, наличие		адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	*Вход на территорию (при наличии ограждения):*					
	Ширина прохода, калитки	≥ 1,2 м	1,5	К.О		
	Информация об объекте	наличие	наличие	К,О,С,Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	≤ 0,025 м	0,025 м	К,С,О		сделать съезд
	Высоту бордюров по краям пешеходных путей	≥ 0,05 м	0,07 м	К,С,О		
	Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала	≥ 0,8 м	0,8	С		

	опасного участка, изменения направления движения, входа					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	0,5	С		
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К,О,С	ремонт	
1.2.	*Путь к главному (специализированному) входу в здание:*					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	≥2,0 м	3,5 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	≥ 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м		К		
	Указатели направления движения	наличие	наличие	К,Г		
	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	наличие	С		
	Места отдыха	наличие	наличие	К,О		
1.3.	*Автостоянка и парковка для*					

	посетителей (при наличии):					
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м		К,О		
	Количество машино-мест для инвалидов	≥ 10% (не менее 1 места)		К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие		К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 х 3,6 м		К		
1.4.	*Съезд с тротуара на проезжую часть:*					
	Угол уклона	≤ 1:12	1:10	К		
	Ширина	≥ 1,0 м	2,5м	К		
	Высота бортового камня	≤ 0,015 м	0,015м	К		
1.5.	*Открытая лестница:*					
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	≥ 1,35 м	5,0 м	О,С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	6 ступеней	О,С		

	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15м	О,С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,4 м	О,С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	наличие	О,С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	наличие	О.С		
	Расстояние между поручнями	≥ 1,0 м	5,0 м	О.С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м	0,3м	О.С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	0,85м	О.С		
	Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	≥ 0,8 – 0,9 м	0,8	С		
1.6.	*Пандус на рельефе:*					
	Высота подъема одного марша	≤ 0,8 м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К,О		

	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К,О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К,О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием	≥ 0,3 м		К,О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м		К,О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие		К.О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	> 1,5 м		К,О		
	Разворотные площадки:					
	- верхнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	> 1,5 х 1,5 м		К		
	- нижнее окончание	> 1,5 х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К,О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м		К,О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)						

2.1.	*Крыльцо или входная площадка:*					
	Высота площадки	м				
	Габариты площадки: ширина Х глубина	≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м	1,5 х1,85м	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	≥2,2 х 2,2 м	отсутствие	К	установить	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие		К,О,С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К,О,С		
	Поперечный уклон в пределах	1-2%		К,О,С		
	Навес	наличие	наличие	К,О		
	Водоотвод	наличие	наличие	К,О.С		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	≥ 1,0 м		К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
2.2.	*Лестница наружняя:*	наличие	наличие			
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О,С		
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	0	С	установить	

	(ширина)					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О,С	ремонт	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	отсутствие	О,С	ремонт	
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О,С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,85	О,С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,3	О,С		
	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,04	О,С		
2.3.	*Пандус наружний:*	наличие	отсутствие		установить	может быть установлен наружный подъёмник
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м		К	установить	
	Уклон	≤ 8%		К	установить	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	≤ 0,8 м		К	установить	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей	наличие		К.О	установить	

	высотой не менее 0,05 м					
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	≥ 1,5 х 1,5 м	отсутствие	К	установить	
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см)	≥ 1,5 х 1,5 м		К	установить	
	- промежуточная с поворотом направления движения	≥ 1,5 х 1,5 м		К	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К,О	установить	
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м		К	установить	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К	установить	
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		К,О	установить	
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		К,О	установить	
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие		К,О	ремонт	
2.4.	*Наружный подъемник* вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие		К		
2.5.	*Звуковой маяк у входа*	наличие	отсутствие	С	установить	
2.6.	*Тамбур:*					

	Габариты: глубина Х ширина	≥ 2,3 х 1,5 м при реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м	2,3*1,1 при реконструкции 2,3*2,2	К	ремонт	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Наличие (р)	К,О		
	- ширина дверного проема в свету	≥ 1,2 м	1,2	К,О		
	- высота порога наружного, внутреннего	≤ 0,014 м	0,2	К	оборудовать порог съездами в обе стороны	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1.	*Лестница на уровень 1-го этажа:*					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О,С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,85	О,С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м	0,3	О,С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О,С	установить	

	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствие		установить	
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8%		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м	отсутствие	К	установить	
	Поручни с двух сторон:	наличие		К,О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		К		
3.2.	*Пандус переносной*	наличие	отсутствие	К	установить	
3.3.	*Подъемник для инвалидов:*					
	- стационарный	наличие	отсутствие	К	установить	
	- мобильный	наличие	отсутствие	К	установить	
3.4.	*Коридоры/холлы:*					
	Ширина полосы движения	≥ 1,2 м	1,4 м	К		

	Разворотные площадки	≥ 1,5 х 1,5 м	1,6*1,6	К		
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К,Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	наличие	К,Г		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	наличие	отсутствие	Г	установить	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	наличие	С		
3.5.	*Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):*	наличие	отсутствие	К.О,С,Г	установить	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	наличие	О		
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	отсутствие	К	установить	
3.6.	*Навесное оборудование*, выступ в зону движения	≤ 0,1 м	0,1	С		
	Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	0,6	С		

3.7.	*Лестница, перепады высот на этажах* (в коридорах):					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О,С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие		О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие		О		
3.8.	*Пандус внутренний на этаже:*					
	Ширина марша	≥ 1,0 м		К		
	Уклон	≤ 8 %		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	≥ 1,5 х 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К,О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м		К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м		О		
3.9.	*Лестница межэтажная* (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу	0,6 м	0,6	С		

	(ширина)					
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	наличие	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О,С	установить	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О,С	установить	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м		О,С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием	≥ 0,3 м		О,С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	наличие	С		
3.10.	*Лестница №* (вкладка при наличии других лестниц)					
3.11.	*Лифт пассажирский:*	наличие				
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	≥ 1,5 х 1,7 м		К		
	- ширина дверного проема	≥ 0,95 м		К		
	- поручни	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие		Г,С		
	Знак доступности	наличие		К		

	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие		К,Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1.	*Обслуживание через окно/прилавок:*					
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	≥ 1,5 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
4.2.	*Обслуживание в группе №:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11(всего 11 групп)* все группы типовые					
	Ширина проема двери в свету:	≥ 0,9 м	0,9	К		
	Высота порога	≤ 0,025 м	0,025	К		
	Информация тактильная	наличие	наличие	С		
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К,О,С,Г		
	- размещение на высоте	≤ 1,8 м	1,7	К		
	-высота прописных букв	≥ 0,025 м	0,025	С		
	Габариты зоны сидения-глубина	≥ 1,2 м	1,2	О		
	Зона для кресла-коляски	≥ 1,5 х 1,5 м	1,5*1,5	К		
	Стол с высотой рабочей	0,6-0,8 м	0,8	К,О		

	поверхности					
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
4.3.	*Обслуживание с перемещением №:*					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	≥ 1,2 м		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м		К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4.	*Кабина индивидуального обслуживания №* (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)					
	Ширина х глубина	≥ 1,6 х 1,8 м		К		
	Место для сидения	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5.	*Зал* (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %		К		

	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	≥ 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2		Г		
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
4.6.	*Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников*	наличие		К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ						
5.1.	*Санузел для инвалидов:*	наличие	наличие			
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	наличие	С		
	Ширина дверного проема	≥ 0,9 м	0,8	К,О	ремонт	
	Открывание дверей	наружное	отсутствие		установить	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствие	С	установить	
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	отсутствие	К,О	установить	
	- ширина дверного проема	≥ 0,9 м		К.О		
	- габариты (минимальные	≥ 1,8 х 1,65 м		К		

	глубина Х ширина)					
	- опорные поручни:	наличие	отсутствие	К,О	установить	
	в т.ч. откидные	наличие	отсутствие	К	установить	
	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	отсутствие	К	установить	
	Размеры универсальной кабины	≥ 2,2 х 2,25 м	отсутствие		установить	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	≥ 0,75 м		К		
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м		К.О		
	Раковина: с опорным поручнем	наличие	отсутствие	К,О	установить	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина)	≥ 1,30 х 0,85 м	отсутствие	К	установить	
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	отсутствие	К,О	установить	
	Писсуар располагать на высоте от пола	≤ 0,4 м или вертикальной формы	отсутствие	К	установить	

	Габариты поддона (трапа)	≤ 0,9 х 1,5 м		К,О		
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	≤ 0,48 х 0,85 м		К.О		
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствие	С	установить	
	Оборудование системой тревожной сигнализацией	наличие	отсутствие	К.О,С	установить	
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат					
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	*Визуальные средства информации о предоставлении услуги*	наличие	отсутствие		установить	
6.2.	*Надписи:*	наличие	наличие			
	- размещение на высоте	≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м	1,5м и 2,5	К,О,Г,С		
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,072м	К,О,Г,С		
	- освещенность	наличие	наличие	К,О,Г,С		
6.3.	*Указатели, пиктограммы:*	наличие	наличие			
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	1,3м	К,О,Г,С		
	- высота прописных букв	≥ 0,075 м	0,075м	К,О,Г,С		
	- освещенность	наличие	наличие	К,О,Г,С		
6.4.	*Тактильные средства информации о предоставлении*	наличие	наличие	С		

	услуги с цифрами, буквами по Брайлю:					
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,3-1,4	С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	- на кнопках управления лифта	наличие		С		
	- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	Г	установить	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	Наличие (не менее 1шт)	отсутствие	С,Г	установить	
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие	К	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установить	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	наличие	отсутствие	С	установить	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствие	Г,С	установить	
	Малогабаритные	наличие	отсутстви	К,С,О.Г	установить	

	аудиовизуальные информационно-справочные системы		е			

7. ВЫВОДЫ

1,Территория прилегающая к ДОУ соответствует нормам для инвалидов категории Г,С,О, для категории К нужно сделать съезд перепада высот бордюров примыкающих к путям пешеходного движения; покрытие пешеходных дорожек, тротуаров требует ремонта для инвалидов К.О,С;

2. Входная группа: отсутствует площадка с пандусом для инвалидов (К); установить рельефную полосу перед маршем вверху и внизу для инвалидов (С);отсутствуют бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам; отсутствуют дополнительные разделительные поручни при ширине лестниц 4м; отсутствует пандус наружный, может быть установлен наружный подъёмник для инвалидов (К, отсутствует звуковой маяк у входа; габариты тамбура требуют ремонта для инвалидов (К); высота порога наружного, внутреннего – оборудовать порог съездами в обе стороны для инвалидов (К).

3.Пути движения на объекте - установить бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02м для инвалидов (О,С); установить пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го тажа; отсутствуют разворотные площадки внизу, вверху для инвалидов (К);отсутствует пандус переносной для (К); отсутствует подъёмник стационарный и мобильный для (К);отсутствует речевые информаторы и маяки (С); отсутствуют экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации (Г); отсутствуют аудиовизуальные информационно- справочные системы для инвалидов (Г);отсутствует место отдыха и ожидания для колясочников глубина 150см, ширина 90см; установить на лестнице межэтажной бортики по боковым краям для О,С; отсутствуют поручни непрерывные с двух сторон для инвалидов (О,С)

4.Санитарно-бытовые помещения в сан.узле ширина дверного проёма – ремонт К,О; открывание дверей – установить К,О; установить тактильную направляющую полосу к унитазу (С); установить кабинки для (К,О);установить раковины с опорным поручнем (К); установить писсуар для (К).

5.Средства информации и телекоммуникации – отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю для (С); установить текстофоны для (Г0; телефоны с усилителем звука для (С,Г), установить таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) для (К); установить речевые информаторы и маяки для (С), установить звуковой маяк у входа для (С), установить световые текстовые табло для вывода оперативной операции для (Г,С), установить малогабаритные аудиовизуальные системы для (К,С,О.Г).

Приложения:

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на __9__ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)_____
_____

Члены рабочей группы Заведующий МБДОУ № 181 Соломонова О.В. _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)
Зам. руководителя Гребнева Т.А. _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:
представители общественных организаций инвалидов _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

представители организации, расположенной на объекте _____ _____
(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Примечание:
*- указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную